

平成26年8月の多摩地区等浄水所の水道水の放射能測定結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in August 2014

平成26年8月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能測定結果をお知らせします。

The results on purified water in Tama area in August 2014 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水所：概ね月1回の測定

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area:
Test mostly once a month

< 表流水を水源とする浄水所 > < surface water >

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
戸倉 Tokura	2014/8/11	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.8
乙津 Otsu	2014/8/11	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
日原 Nippara	2014/8/13	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
氷川 Hikawa	2014/8/13	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
棚沢 Tanasawa	2014/8/19	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
大丹波 Otaba	2014/8/19	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
深沢 Fukasawa	2014/8/20	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
小河内 Ogouchi	2014/8/25	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
桧村 Himura	2014/8/25	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8

< 伏流水を水源とする浄水所 > < subsoil water >

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
千ヶ瀬第二 Chigasedaini	2014/8/12	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
日向和田 Hinatawada	2014/8/12	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
成木 Nariki	2014/8/18	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
二俣尾 Futamatao	2014/8/18	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
沢井第一 Sawaidaiichi	2014/8/26	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.7
沢井第二 Sawaidaini	2014/8/26	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
高月 Takatsuki	2014/8/27	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
御岳山 Mitakesann	2014/8/27	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7

<地下水(浅井戸)を水源とする浄水所> <shallow well>

単位: Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
杉並 Suginami	2014/8/7	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
上代継 Kamiyotsugi	2014/8/14	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8
上石原 kamiisihara	2014/8/21	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8

2 地下水(深井戸)を水源とする浄水所: 概ね3ヶ月1回の測定

Source water in taken from deep well: Test mostly once every three month

単位: Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
野津田 Noduta	2014/8/11	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8
国立中 Kunitachinaka	2014/8/12	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
三沢 Misawa	2014/8/13	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
子安 Koyasu	2014/8/13	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.8
上連雀 Kamirenjyaku	2014/8/14	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.6
滝山 Takiyama	2014/8/14	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.7
南沢 Minamisawa	2014/8/18	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
大坂上 Osakaue	2014/8/19	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
富士見第一 Fujimidaiichi	2014/8/20	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.7
富士見第三 Fijimidaisan	2014/8/20	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
大丸 Omaru	2014/8/21	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
三鷹新川 Mitakashinkawa	2014/8/21	ND	< 0.9	ND	< 0.6	ND	< 0.8
落合 Ochiai	2014/8/21	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
府中武蔵台 Fuchumusashidai	2014/8/25	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
芝久保 Shibakubo	2014/8/27	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.7
上水南 Jyousuiminami	2014/8/28	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.7
梶野 Kajino	2014/8/28	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7

1 ND：不検出

2 検査機関：東京都水道局水質センター

3 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「 <0.8 」とあるのは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「 0.8Bq/kg 未満である」ことを意味します。

1 ND：Not Detectable

2 Testing institute：

3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “ <0.8 ” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg . And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg .

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が 10Bq/kg に設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として 10Bq/kg が設定されました。